



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证(附页)

编号: CNEx14.1378X

1. 该产品已经通过 IECEX 认证, 证书号为: IECEX UL 13.0004,  
检验报告编号: US/UL/ExTR13.0004/00、US/UL/ExTR13.0004/01、  
US/UL/ExTR13.0004/02;
2. 该产品必须使用由 E-One Moli Energy 生产的型号为 ICR18650J 的锂离子可充电电池组成的电池组供电, 电池组零件号为 Z9A820-X。
3. 电池的更换、充电须在非危险场所进行。
4. 电气参数:
  - Um: 5V
  - Hart 端本安参数:  $U_i=30V$   $I_i=200mA$   $P_i=1.25W$   $C_i=0nF$   $L_i=0mH$
5. 使用环境温度范围:  $-20^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$ ;
6. 警告: 经防爆检验合格的产品, 不允许随意更换和改动影响防爆性能的元器件和结构。

颁发日期 2014 年 4 月 17 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

